



GAZOLE NON ROUTIER INFORMATIONS/ RECOMMANDATIONS AUX UTILISATEURS

Ce document est établi par les organisations professionnelles de distribution de carburants et combustibles suivants : L'Union Française des Industries Pétrolières (UFIP), la Fédération Française des Combustibles, Carburants et Chauffage (FF3C), la Fédération Française des Pétroliers Indépendants, (FFPI), l'Association des Indépendants du Pétrole (AIP) . Il a pour objet d'informer les utilisateurs et de définir les points clés qui leur sont recommandés de respecter pour la mise en place du produit en 2011. Cette mise en place s'effectue sous la seule responsabilité des utilisateurs qui peuvent demander des conseils complémentaires à leurs fournisseurs de matériels et de produits,

1. Informations sur le gazole non routier

- DEFINITION

Le gazole non routier est un gazole dont la teneur en soufre est réduite à 10 ppm (ou mg/kg) destiné à certains engins listés en annexe 1 de l'arrêté du 10 décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier. Il peut contenir jusqu'à 7% d'esters (Ester Méthylique d'Acide Gras « EMAG »).

Il remplace obligatoirement pour ces utilisations le fioul domestique selon le calendrier suivant :

1^{er} Janvier 2011 : possibilité d'utilisation

1^{er} mai 2011 : obligation pour tous les engins hors tracteurs agricoles et forestiers

1^{er} novembre 2011 : obligation pour toutes les applications listées.(annexe 1 de l'arrêté)

- USAGES ET FISCALITE

Le gazole non routier est défini afin de répondre aux besoins des moteurs d'engins non routiers listés dans la réglementation. Tout autre usage autorisé par la fiscalité (par exemple chauffage ou cogénération) peut être envisagé lorsque le matériel et les installations sont compatibles avec son emploi et admis par le constructeur ou l'installateur. Toutefois son usage est fortement déconseillé dans les installations de chauffage existantes. Ce nouveau produit est un gazole sous condition d'emploi coloré en rouge qui supporte la même fiscalité que le fioul domestique.

- PRINCIPALES DIFFERENCES ENTRE LE GAZOLE NON ROUTIER ET LE FIOUL DOMESTIQUE

- Teneur en soufre : la teneur en soufre du gazole non routier est de 10 ppm maximum alors que celle du fioul domestique est fixée à un maximum de 1000 pm. Ce maximum de 10 ppm est porté à 20 ppm au stade de la distribution finale. Cette exigence

européenne a pour but de permettre d'abaisser les émissions polluantes des moteurs et d'améliorer la qualité de l'air

- Cétane : 51 pour le gazole contre 40 pour le fioul domestique, l'indice de cétane du gazole permet une meilleure combustion dans les moteurs et moins d'émissions polluantes.
- Tenue au froid : le gazole non routier, tout comme le gazole routier, répond à une saisonnalité qui ne lui confère pas la même tenue au froid toute l'année (en particulier la Température Limite de Filtrabilité « TLF » 0°C l'été et -15°C l'hiver).

TLF	janvier	février	mars	avril	Mai	juin	juillet	août	sept.	octobre	nov.	dec.
GAZOLE NON ROUTIER	Max - 15°C			Max : 0°C							Max: - 15°C	
FIOUL DOMESTIQUE	Max : - 4°C											



Il n'est pas possible de différencier visuellement le gazole non routier du fioul domestique. Seuls les documents valant facture porteront les mentions permettant d'identifier ces 2 produits.

2. Recommandations sur les installations, l'approvisionnement et le stockage

- INSTALLATIONS

En cas d'utilisation de gazole non routier et de fioul domestique sur un même site, il conviendra de prévoir des installations dédiées pour chaque produit.

Pour toute question concernant la réaffectation d'une installation existante, il est recommandé de demander conseil à son fournisseur de produits.

Si l'utilisateur est amené à mettre en place une installation neuve, il lui est conseillé de contacter son fournisseur de matériels pour assurer la conformité à la réglementation sur les stockages.



au regard des normes de taux de soufre de 10 ppm, il suffit d'un litre de fioul domestique pour altérer la qualité de 1000 litres de gazole non routier

Tuyauteries de déchargement :

Afin de préserver la qualité respective du gazole non routier et du fioul domestique, il convient de :

- prévoir des circuits de réception séparés.
- identifier les bouches de raccordement.

Cuve de stockage :

Il est rappelé que la réglementation impose d'indiquer le nom du produit et la capacité de la cuve pour chacun des stockages.

La mise en place du gazole non routier dans un stockage existant nécessite une vidange, voire un nettoyage complet selon appréciation de l'état du stockage :

- afin de préserver la qualité de ce nouveau produit notamment pour le taux de soufre,

- pour tenir compte du pouvoir détergent du gazole non routier qui risque de mettre en suspension les sédiments accumulés sur les parois d'une cuve ancienne ou mal entretenue. Ces sédiments pourraient se retrouver dans les filtres des engins.

Une attention particulière doit être portée par l'utilisateur sur l'état de l'installation dans le cas d'un stockage non nettoyé depuis plus de cinq ans.

L'étanchéité des différents orifices de la cuve ainsi que le bon fonctionnement du système de purge lorsqu'il existe devront être vérifiés lors de mise en place du produit.

Il conviendra également de contrôler l'absence d'eau (par exemple à l'aide d'une pâte détectrice ou d'un détecteur électronique).

Après la mise en place du produit, des précautions renforcées sont à prendre pour éviter la présence d'eau dans tous les stockages du fait de la capacité de l'EMAG à absorber l'eau. De plus, les filtres et le stockage devront être régulièrement inspectés et nettoyés si nécessaire.

- APPROVISIONNEMENT /STOCKAGE

Il est conseillé de gérer les approvisionnements de manière à ne plus avoir de produit été en cuve en saison hivernale.

En effet, une additivation pour la tenue au froid en cuve et a posteriori n'est pas une solution technique efficace pour toutes les situations.

Pour des raisons de stabilité, comme pour le gazole routier, il est recommandé de limiter à 6 mois au plus la conservation du produit dans les conditions standards de stockage.

En cas de stockage prolongé (> 6mois) ou en cas de présence d'une quantité résiduelle en stock importante de gazole non routier qualité été à l'approche de l'hiver, il est recommandé de s'adresser à son fournisseur pour envisager des solutions afin d'éviter de rencontrer des problèmes lors de l'utilisation du produit.

- RÉSERVOIRS DES ENGIN

Il convient de prêter attention aux réservoirs des engins qui pourraient être à l'arrêt pendant une longue période, et pour ce faire se rapprocher des fournisseurs de matériels. Si l'engin est remis plus de 6 mois, l'utilisateur devra envisager une purge du réservoir afin d'éviter le risque d'altération du gazole non routier. Lors de la remise en service de l'engin, il sera utile de vérifier la présence d'eau dans le réservoir, provenant de la condensation, pour procéder à une purge éventuelle.

3. Références réglementaires

Directive 2009/30/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2009

Arrêté du 10 Décembre 2010 relatif aux caractéristiques du gazole non routier publié au JORF le 31/12/2010

Circulaire du 17/12/2010 du ministère de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique relative à l'utilisation du gazole non routier

Arrêté du 1^{er} juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des ICPE ni la réglementation des ERP

Arrêté du 22 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique 1432 (stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables)

Liste non exhaustive